



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу**  
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**  
**г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района**  
650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А, тел/факс (8-384-2) 52-87-90,  
E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

**Предписания**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**  
**№ 227/1/144**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 196 «Детский сад комбинированного вида», заведующей МБДОУ № 196 Шиминой С.Е.  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 227 от 27 апреля 2021 года заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина А.С. в период с 06.05.2021 по 03.06.2021 проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 196 «Детский сад комбинированного вида» государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Геллерт Ариной Петровной по адресу: 650003, Кемеровская область – Кузбасс область, город Кемерово, пр. Ленинградский, 45 А.

При проведении проверки присутствовала заведующая Шиминова Светлана Евгеньевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения и требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не предусмотрено дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов в помещениях здания, оборудованного ОПС	п. 5 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	03.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и  
Березовского городских округов, Кемеровского  
Муниципального округа по пожарному надзору  
Геллерт А.П.

«3» июня 2021 (Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)

(подпись)

С предписанием № 227/1/144 от 03.06.2021 ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

✓ Мишина С. С., зав. бухгалтерии

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

«05» 06 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)